Vodovod Dubrovnik
1437. god.

Ur Broj: 12564 /2018-FIR-/NB

Dubrovnik, 03.12.2018. godine

Vodovod Dubrovnik d.o.o. za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku Dubrovnik, Vladimira Nazora 19, zastupan po Predsjedniku Uprave, direktoru Lukši Matušiću dipl.ing.el. objavljuje:

IZVJEŠĆE ISPITIVANJA TRŽIŠTA

1. Podaci o Naručitelju: VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik, OIB:00862047577, tel: 020/ 414-004, e-mail: info@vodovod-dubrovnik.hr

2. Evidencijski broj nabave: MV-91/2018

3. Predmet javne nabave: **Izgradnja građevina vodoopskrbnog sustava naselja Zamaslina, Marinice, Broce**

4. Procijenjena vrijednost nabave: 14.800.000,00 kn

5. Početak prethodnog savjetovanja: 20.11.2018

6. Završetak prethodnog savjetovanja:25.11.2018.

7. Navod jeli Naručitelj održao sastanak tijekom savjetovanja s nekim od zainteresiranih G.S.: Ne

8. Broj pristiglih primjedbi: 1

9. Primjedba zainteresiranog G.S.:

Vodovod Dubrovnik
1437. god.

Temeljem Vašeg poziva za prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave u gore navedenom postupku, evid. broj nabave MV/91-18, kao zainteresirani gospodarski subjekt dostavljamo primjedbe i prijedloge na objavljenu dokumentaciju.

1.

U troškovniku predmetnog nadmetanja, glava 2. „vodovodi", pozicija 2.6.1. i pozicija 2.6.2., naveden je sljedeći opis cijevi: *„Nabava, doprema deponiranje i ugradnja vodovodnih cijevi od centrifugalnog nodularnog lijeva (...) Radna dužina cijevi 6 m za profile do DN 700, DN 800 DN 1000 dužina cijevi je 6,95 m."*

Pitanje:

Molimo objasnite zašto se uvjetuje dužina navedenih cijevi od L=6,0 m, budući da Europska norma EN 545, koja je usvojena Hrvatskom normom HRN EN 545, u točki 4.3.3.1. navodi da radne dužine cijevi za profile od DN 80 do DN 600 mogu biti 5m, 5,5m ili 6m, za dužine DN 700 do DN 800 mogu biti 5,5m, 6m ili 7m. Traženje točno određene dužine cijevi, kao što je opisano troškovnikom, izlazi iz okvira norme na koju se pozivate, a što posljedično dovodi do narušavanja tržišne utakmice, jer se onemogućava nuđenje proizvoda svim proizvođačima pod jednakim uvjetima. Uvjet Naručitelja iz troškovnika, odnosno, izričito traženje da nuđene cijevi moraju biti proizvodne dužine od 6,0 m, sukladno stanju na predmetnom tržištu, a s obzirom na odredbu članka 3., te članaka 78., 80. i 81. Zakona o javnoj nabavi, nije zakonit, te ne može biti opravdan. Naime, postupanje Naručitelja na ovaj način je izrazito diskriminatorno u odnosu na sve ponuditelje koji nude cijevi dužina različitih od one koja je izričito tražena, a koje kvalitativno zadovoljavaju uvjete iz norme HRN EN 545.

Slijedom prethodno navedenog molimo usklađenje tehničke specifikacije predmeta nabave s normom na koju se poziva Naručitelj, na način da se dozvoli nuđenje i ugradnja gore navedenih cijevi u radnim dužinama sukladno normi HRN EN 545.

10. Odgovor Naručitelja na primjedbu: Nakon konzultacija sa glavnim projektantom i dostavljenim očitovanjem od istoga, prihvaća se primjedba te će u objavi natječaja troškovnik biti ispravljen.

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka