

Vodovod Dubrovnik d.o.o.	
Ulica Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik	
Uruđbirano: 10.7.2025 13:07	
Klasifikacijska oznaka 003-05/25-03/19	
Uruđbeni broj 2117-55-1700000-25-25	Priloga 5
Broj ugovora: 2025/6175	



Dubrovnik, 09. srpnja 2025.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Predmet: Poziv za dostavu ponude- Nabava regulacijskih ventila za vodospreme

Poštovani,

pozivamo Vas na dostavu ponude za predmet jednostavne nabave- Nabava regulacijskih ventila za vodospreme

Evidencijski broj : 39/2025

CPV: 42131141

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) : 26.000,00 eur

Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije: nabava vodovodnog materijala za regulaciju sustava i kontrolu tlaka i vodnih gubitaka. Ponuditelj je obvezan ponuditi navedene ili jednakovrijedne artikule, čiji je naziv obvezan upisati u troškovnik i dostaviti dokaz jednakovrijednosti (npr. preslika iz kataloga) ukoliko ih nudi. Detalji se nalaze u Troškovniku (u prilogu)

Sklapanje ugovora sa odabranim gospodarskim subjektom: da

Rok trajanja ugovora: 90 dana od sklapanja ugovora

Rok valjanosti ponude: 30 dana od datuma za dostavu ponuda

Rok, način i uvjeti plaćanja: odabrani ponuditelj dužan je ispostaviti e-račun, rok plaćanja je 30 dana od ispostavljenog računa

Cijena ponude: piše se brojkama, izražava u eurima. U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. Cijena ponude nepromjenjiva je za vrijeme trajanja ugovornog odnosa

Kriteriji odabira: Sukladno čl. 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova Vodovoda Dubrovnik d.o.o. po kriteriju najniže cijene

Ponuda mora sadržavati:

1. Ispunjene obrasce u prilogu – Ponudbeni list i Troškovnik
2. Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana (ne stariji od 3 mjeseca od dana slanja ovog Poziva, kopija)

Ponuda mora biti: uvezana u cjelinu s označenim rednim brojevima stranica (redni broj stranice/ukupan broj stranica ponude) na način da se onemogući naknadno vađenje, odnosno umetanje stranica ili skenirana ukoliko se dostavlja elektroničkim načinom komunikacije. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi (npr. nije dopustivo brisanje, premazivanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja

Ponude dostaviti do: 22.07.2025.god. do 12:00 sati, na adresu naručitelja ili e-mail adresu: antonija.matana@vodovod-dubrovnik.hr

Otvaranje ponuda nije javno

Na omotnici naznačiti: Ne otvaraj, ponuda za jednostavnu nabavu – Nabava regulacijskih ventila za vodospreme

Razlozi za eventualno odbijanje ponude ili poništenja postupka: propisani su čl. 23. i 24. Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga, ur.br. :1100000-25-194 od 01.01.2025. objavljen na internet stranicama Naručitelja (www.vodovod-dubrovnik.hr)

Donošenje odluke o odabiru/poništenju: 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Na Odluku o odabiru/poništenju nije dopuštena žalba jer postupak jednostavne nabave nije upravni postupak niti se na postupak jednostavne nabave primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi

Sukladno čl. 76. i 77. ZJN 2016. (NN br.120/16.), čelnici tijela su u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:


- Trsilo d.o.o., Bana J. Jelačića 48, Mlini - OIB:12085281250
- Genus projekt d.o.o., Pod Gospom 35, Plat, Mlini - OIB:10169851832
- Matana dva d.o.o., Kovačka 1, Dubrovnik - OIB: 62605244781

Osoba za kontakt: Luka Crnčević, mag.ing.mech.
(luka.crncevic@vodovod-dubrovnik.hr)

U prilogu: ponudbeni list, troškovnik

S poštovanjem,

Predsjednik Uprave,
Direktor


VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku
Dubrovnik, V. Nazora 19 3

Lukša Matušić dipl.ing.el.

Dostaviti:

- Naslovu
- OPKP-A. Matana
- Pismohrana



I. PONUDBENI LIST

Jednostavna nabava- Nabava regulacijskih ventila za vodospreme

1. Naziv i sjedište ponuditelja _____
2. OIB: _____
3. IBAN: _____
4. BIC (SWIFT) I/ILI NAZIV POSLOVNE BANKE: _____
5. Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA NE
6. PDV identifikacijski broj: _____
7. Adresa : _____
8. E-mail: _____
9. Kontakt osoba ponuditelja: _____
10. Broj telefona i/ili mobitela: _____

11. Podaci o podugovarateljima i podaci o dijelu ugovora o jednostavnoj nabavi ako se dio ugovora daje u podugovor:

*Ako se radi o zajednici gospodarskih subjekata, ponudbeni list sadrži podatke iz ponudbenog lista (točke 1-10) za svakog člana zajednice uz obveznu naznaku člana koji je voditelj zajednice te koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem

Broj ponude: _____ Datum ponude: _____

Rok valjanosti ponude: 30 dana od datuma za dostavu ponuda

Cijena ponude bez PDV-a: _____

PDV: _____

Cijena ponude s PDV-om: _____

** Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno

Ime i prezime, potpis odgovorne (ovlaštene)
osobe ponuditelja i pečat:

U _____, _____ 2025.god. _____

OPĆI UVJETI

	INVESTITOR: VODOVOD DUBROVNIK D.O.O.	VLADIMIRA NAZORA 19, DUBROVNIK
	USLUGE SERVISA I BAŽDARENJA VODOMJERA	

TROŠKOVNIK

OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK

Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima pismenim i usmenim dogovorima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene.

Svi nekvalitetni radovi i materijali imaju se otkloniti i zamijeniti ispravcima bez bilo kakve odštete od strane naručitelja.

Ako opis stavke dovodi izvođača u sumnju, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje naručitelja.

Sva kontrola vrši se bez posebne naplate.

U jediničnu cijenu stavke uračunat dolazak na lokaciju naručitelja, preuzimanje i otpremanje vodomjera, uslugu servisa i zamjene vodomjera (FCO naručitelj)

Garancija na obavljenju uslugu min. 24 mjeseca.

Vodomjeri moraju biti ispitani, baždareni i ovjereni zakonski važećom ovjernom plombom (RH, MID ili EEC ovisno o tipu i načinu ovjeravanja vodomjera). Izvođač je dužan za navedeno dostaviti svu potrebnu

NABAVA REGULACIJSKIH VENTILA

R.br.	NAZIV ROBE	Jed.mj.	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a (€)	Ukupna cijena bez PDV-a (€)
I NABAVA REGULACIJSKIH VENTILA					

- Kutni ventil s plovkom PN10 za održavanje razine vode u vodospremi. Tijelo ventila je izrađeno od modularnog lijeva, unutarnji dijelovi su od nehrđajućeg čelika. Proizvod kao CSA Athena ili jednakovrijedan.

DN100	kom	7.00
DN150	kom	4.00
DN200	kom	1.00
- Membrana glavnog ventila izrađena od EPDM-a za servisiranje regulacijskog ventila CSA DN80 mm

	kom	5.00
--	-----	------
- Membrana pilota izrađena od EPDM-a za servisiranje regulacijskog ventila za održavanje konstantnog izlaznog tlaka.

	kom	5.00
--	-----	------
- Zamjenska opruga za servisiranje pilota regulacijskog ventila namjenjena za tlak od 0,7-7 bara

	kom	5.00
--	-----	------
- Mjerač protoka izrađen od plastike ojačane sa staklenim vlaknima. Baterijski mjerač min. Trajanje baterije 10 godina. U cijenu uključeno bluetooth upravljanje i besplatno korištenje mobilne aplikacije. Namjenjeno za pitku vodu za tlak do 16 bara. U kompleu sa prirubničkim adapterima. Mogućnost ugradnje bez ravnog dijela cijevi prije i nakon mjerača. Proizvod kao MUT700 ili jednakovrijedan

DN50	kom	1.00
DN80	kom	1.00
DN100	kom	1.00
- Sigurnosni venti DN80 za pitku vodu s mogućnošću regulacije od 5-15 bara. Ventil ima prirubnicu za spajanje cijevi za odvodnju vode van okna. Proizvod kao CSA VSM DN80 ili jednakovrijedan.

	kom	2.00
--	-----	------
- Nepovratni ventil "NO SLAMM" izvedba sa amortizacijom hidrauličkog udara, DN150

	kom	2.00
--	-----	------
- Regulacijski ventil DN80 mm za održavanje konstantnog izlaznog tlaka s pilot upravljanje. Ventil smanjuje i stabilizira nizvodni tlak na konstantnu vrijednost, bez obzira na promjene u zahtjevima i uvjetima uzvodnog tlaka. Ventil je opremljen prstenom za stabilizaciju niskog protoka i smanjenje kavitacije, zahvaljujući ekskluzivnom aksijalnom uzorku protoka, ventil je dizajniran za smanjenje gubitka tlaka, buke i oštećenja od kavitacije.

	kom	1.00
--	-----	------

UKUPNO I:

REKAPITULACIJA

I NABAVA REGULACIJSKIH VENTILA

UKUPNO (bez pdv-a)

PDV (25%)

SVEUKUPNO: